



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Тел.: (495) 521-23-33; факс (495) 529-82-52

E-mail: vniipo@mail.ru, <http://www.vniipo.ru>

1 10 2009 № 13 1.03/4609

На № 8 от 28.08.2009

Исполнительному директору ООО
«Согласие»
Р. Ю. Морозову

ул. Шоссейная, 4, г. Ейск, Краснодар-
ский край, 353691

Направляем мнение специалистов института по вопросам, изложенным в
Вашем письме исх. № 8 от 28.08.2009 г.

Приложение: Мнение специалистов института на 2 л., в 1 экз., только в ад-
рес.

Начальник

Н.П. Копылов

Мнение специалистов отдела 3.1 по вопросам, изложенным в письме
ООО «Согласие» исх.№8 от 28.08.2009 г.

Ответ на вопрос 1.1. Порядок приемки выполненных огнезащитных работ определяется на договорной основе между Заказчиком работ и их Исполнителем, который должен иметь лицензию на право осуществления данного вида деятельности. Помимо этого Заказчик по своему усмотрению может привлекать для осуществления контроля качества выполненных работ сторонние (независимые) организации, включая ГУ СЭУ ФПС «ИПЛ».

При осуществлении процедуры контроля качества выполненных работ по огнезащите конструкций из древесины следует учитывать, что в 1999 году издана новая редакция Руководства «Способы и средства огнезащиты древесины», а в текущем году введен в действие ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», где также рассмотрены вопросы проведения контроля (см. п.п. 4.3 и 5.3 этих документов соответственно).

Ответ на вопрос 1.2. В соответствии с п.1 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» выполнение требования п.36 этих правил о проведении проверки состояния огнезащитной обработки возложено на лиц, органы и организации, эксплуатирующие здания и помещения, где расположены объекты огнезащиты, которые могут осуществлять эту проверку самостоятельно, либо привлекать сторонние организации, включая ГУ СЭУ ФПС «ИПЛ». При проведении проверки следует учитывать рекомендации, изложенные в п. 5.3 ГОСТ Р 53292-2009. Необходимо отметить, что указанные в Вашем письме НПБ 251-98, а также НПБ 232-96 и Руководство «Способы и средства огнезащиты древесины»-М.:ВНИИПО, 1999г. не содержат требований об обязательном проведении испытаний по оценке выполненной огнезащиты в аккредитованных испытательных центрах или лабораториях.

Ответ на вопрос 1.3. Для обеспечения внутреннего контроля при выполнении работ по огнезащитной обработке конструкций из древесины Исполнитель работ, как следует из вышеизложенного, может самостоятельно проводить испытания по оценке качества выполненной огнезащиты, используя для этих целей также прибор ПМП-1.

Заместитель начальника отдела 3.1

Ведущий научный сотрудник отдела 3.1

 С.В. Баженов

 Ю.В. Наумов